

Gmina Złoczew

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę stacji uzdatniania wody w Złoczewie wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej.

Kategoria - Przetargi

Data publikacji -23 lutego 2012 godz. 10:29

Złoczew, dnia 2012 - 02 - 21

Znak: Zp .271.1.2012

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę stacji uzdatniania wody w Złoczewie wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej.

Poniżej podaję odpowiedzi na następujące pytania:

- 1.** Prosimy o podanie z jakiego materiału mają być wykonane kołnierze luźne na rurociągach technologicznych : aluminiowe czy ze stali kwasoodpornej?

- 2.** Prosimy o podanie z jakiego materiału mają być wykonane śruby , nakrętki, podkładki używane przy połączeniach kołnierzowych na rurociągach technologicznych: ocynkowane czy ze stali kwasoodpornej

Ad. 1. Ze stali kwasoodpornej.

Ad. 2. Ze stali kwasoodpornej.