

Gmina Złoczew

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zmianę sposobu użytkowania budynku pałacu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

Kategoria - Przetargi

Data publikacji -14 marca 2012 godz. 12:38

Złoczew, dnia 2012 - 03 - 14

Znak: Zp .271.2.2012

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zmianę sposobu użytkowania budynku pałacu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

Poniżej podaję odpowiedzi na następujące pytanie:

Proszę o podanie wymiarów godła oraz projektu i wymiarów tablicy informacyjnej z blachy mosiężnej.

Informacje dotyczące godła oraz tabliczek informacyjnych zawarte są w projekcie zamieszczonym na stronie internetowej jako załącznik do SIWZ.

„Na ścianie frontowej budynku, po prawej stronie od głównych drzwi wejściowych projektowane są tablice informacyjne z godłem polski tak jak pokazano na rysunku elewacji północnej – frontowej nr A-004. Powinny być wykonane z materiału szlachetnego np. z blachy mosiężnej 1,5mm o treści wykonanej metodą graweru do 1mm, patynowane. Powierzchnie tablic matowe, tło godła polerowane dla kontrastu lub malowane na czerwono, (preferowana opcja polerowana). Wszystkie tablice łącznie z godłem lakierowane mocowane przelotowo na szpilki o minimalnej, ale wystarczającej długości, maskowane mosiężnymi półkulami. Wielkość tablic dopasować do wielkości boni (orientacyjna wielkość tablicy 45cmx20cm). Wzór i wielkość tablicy wg oddzielnego opracowania.”