

Gmina Złoczew

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę boiska istniejącego przy Szkole Podstawowej w Złoczewie na boisko wielofunkcyjne.

Kategoria - Przetargi

Data publikacji -2 maja 2012 godz. 12:22

Złoczew, dnia 2012 - 04 - 27

Znak: Zp .271.5.2012

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę boiska istniejącego przy Szkole Podstawowej w Złoczewie na boisko wielofunkcyjne.

Poniżej podaję odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy Zamawiający dopuszcza nawierzchnię tartanową typu EPDM o gr. 13 mm wykonywaną metoda natrysku.
2. Proszę o podanie kolorystyki nawierzchni poliuretanowej.
3. Średnica zewnętrzna rur 80/4 mm na słupki ogrodzeniowe nie jest wymiarem handlowym, proszę sprecyzować wymiar rur stalowych na słupki ogrodzeniowe.
4. W kosztorysie brak pozycji mówiącej o wypełnieniu rowków pospółką frakcji 1-16 mm.
5. Proszę sprecyzować wysokość ogrodzenia, gdyż w SIWZ pkt. 3 – opis przedmiotu zamówienia jest mowa o „ogrodzeniu z siatki wys. 2,00m w ramach”, natomiast projekt i kosztorys inwestorski podaje ogrodzenie z siatki wys. 4,50 m.
6. W SIWZ pkt. 13.3 jest podane „cena oferty jest ceną kosztorysową” natomiast projekt umowy zamieszczony przez Zamawiającego §5 podaje wynagrodzenie wykonawcy „jest wynagrodzeniem ryczałtowym”, Proszę o sprecyzowanie, który zapis jest wiążący.
7. Prosimy o podanie, w jakiej kolorystyce należy wykonać boisko. W przypadku, kiedy zamawiający przewidział „kolorowe łuki”, prosimy o załączenie rysunku z kolorystyką boiska.

Ad.1 Zamawiający oczekuje wykonania nawierzchni w sposób zgodny z projektem i obowiązującymi zasadami wykonania nawierzchni poliuretanowych. [nawierzchnia referencyjna tartanowa EPDM o grubości 10 mm wylewana na mokro na podbudowie ET gr. 25 mm] Oferent może wykonać nawierzchnie w sposób inny niż to podano w projekcie pod warunkiem że parametry techniczno użytkowe wykonanej nawierzchni będą nie gorsze od nawierzchni przewidzianej projektem. Dopuszczam wykonanie nawierzchni metodą natryskową o nazwie handlowej ET/SP [nawierzchnia trójwarstwowa] składającą się z warstw: podbudowa ET, wylewana mata z czarnego granulatu grubość 10 mm i natrysk systemem poliuretanowym na bazie granulatu gumowego o wielkości ziaren do 0,8 mm grubość min. 3 mm.

Nawierzchnia o grubości 13 mm wykonana metodą natryskową posiada strukturę bardziej zwarta od nawierzchni wylewanej EPDM co może skutkować zmniejszeniem przepuszczalności wody

Ad.2 Proszę wykonać nawierzchnię boiska w kolorze zbliżonym do:

RAL- 6025 Kolor niebieski

Ad.3 Rury stalowe Ø 80/4 mm są materiałem wymienionym w dokumentach do projektowania konstrukcji stalowych. Patrz tablice do projektowania konstrukcji stalowych W. Bogucki, M. Żybertowicz. Dopuszczam wykonania słupków z rur stalowych ze szwem o średnicy zewnętrznej 76,1 mm i grubości ścianki 3,6 mm

Ad.4 Błąd w przedmiarze. W kosztorysie ofertowym należy wycenić wypełnienie rowków filtracyjnych pospółką gruboziarnistą [ziarna 1-16 mm] w ilości 30,8 m³
Wycena wg KNR 2-31 T 0402-01

Ad. 5 Proszę wykonać ogrodzenie w sposób zgodny z projektem i kosztorysem inwestorskim

Ad.6. Wiążący jest zapis, że „**cena oferty jest ceną ryczałtową**”. Natomiast wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu kosztorysu ofertowego.

Ad. 7 Całość nawierzchni boiska proszę wykonać w kolorze określonym w punkcie Ad.2