

Gmina Złoczew

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach: Broszki, Czarna, Dąbrowa Miętka- Oleśnica, Gronówek, Złoczew - ulice Cmentarna, Wyzwolenia, Spółdzielcza oraz studni głębinowych w miejscowościach Grójec Wielki i Stolec.

Kategoria - Przetargi

Data publikacji -15 października 2012 godz. 14:51

Złoczew, dnia 2012 - 10 - 15

Znak: Zp .271.12.2012

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach: Broszki, Czarna, Dąbrowa Miętka- Oleśnica, Gronówek, Złoczew - ulice Cmentarna, Wyzwolenia, Spółdzielcza oraz studni głębinowych w miejscowościach Grójec Wielki i Stolec.

Poniżej podaję odpowiedź na następujące pytanie:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie armatury żeliwnej (kształtek, kolan, trójników, złączek, zasuw, hydrantów) sferoidalnej (GGG) na żeliwo szare ?”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie armatury z żeliwa szarego.

BURMISTRZ

Miasta Złoczew