

Gmina Złoczew

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Dotyczy: Postępowania przetargowego na Przebudowa boiska istniejącego przy Szkole Podstawowej w Stolcu na boisko wielofunkcyjne.

Kategoria - Przetargi

Data publikacji -3 kwietnia 2013 godz. 15:07

Złoczew, dnia 2013 – 04 - 03

Znak: Zp.271.2.2013

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Dotyczy: Postępowania przetargowego na „Przebudowa boiska istniejącego przy Szkole Podstawowej w Stolcu na boisko wielofunkcyjne”.

Poniżej podaję odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy Zamawiający dopuszcza nawierzchnię tartanową typu EPDM Tensilan NB o następujących parametrach:

- przepuszczalność wody ≥ 1100 mm/h
- odporność na ścieranie $\geq 0,98$ g/1000 cykli
- wytrzymałość na rozciąganie $\geq 1,00$ N/mm²
- wytrzymałość na rozdzielanie ≥ 66 N

2. W kosztorysie brak pozycji mówiącej o wypełnieniu rowków pospółką frakcji 1-16 mm.

Odp. 1. Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni tartanowej typu EPDM Tensilan o wyżej podanych parametrach z **zastrzeżeniem**, że podbudowa pod nawierzchnię wykonana zostanie w sposób zgodny z projektem.

Odp. 2. Do wyceny oferty należy przyjąć wypełnienie rowków filtracyjnych pospółką w ilości 19,20 m³.

Podstawa wyceny KNR 2-02 poz. 1101 kol. 07.

