

Gmina Złoczew

Odpowiedź na pytania dot.: Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Stolec.



ZŁOCZEW
gmina z przyszłością

Kategoria - Przetargi

Data publikacji -4 czerwca 2020 godz. 15:32

Wszyscy wykonawcy zainteresowani postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Stolec” -Zp.271.3.2020.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Złoczew, przekazuje zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
i udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1

Dotyczy: Przedmiar robót poz. nr 47 d.3.1

Wykonawca zwraca się z zapytaniem: „Przedmiar robót poz. nr 47 d.3.1. Prosimy
dokładne określenie jaki rodzaj i jakie właściwości i parametry ma posiadać siatka z
włókien szklanych oraz
o zamieszczenie SST.”

Odpowiedź nr 1:

Siatka z włókien szklanych powinna posiadać wytrzymałość na rozciąganie w
kierunku podłużnym
i poprzecznym min. 50kN/m (z dopuszczalną odchyłką w dół 5 kN/m). Wydłużenie
przy obciążaniu maksymalnym w kierunku podłużnym i poprzecznym <4%

W zakres prac wchodzi: przygotowanie podłoża, ułożenie i przyklejenie
geosyntetyków do podłoża oraz ułożenie na nich kolejnej warstwy konstrukcji
nawierzchni. Rozkładanie geosyntetyków odbywa się po uprzednim równomiernym
skropieniu podłoża lepiszczem asfaltowym . Połączenia wzdłużne
i poprzeczne pasm geosyntetyków wykonuje się na zakład o szerokości od 10 cm
do 15 cm.

Udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.

Burmistrz

/-/ Dominik Drzazga