

Gmina Złoczew

Odpowiedz na pytania do przetargu Dotyczy: Postępowania przetargowego na „Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Wieluńskiej w Złoczewie”

Kategoria - Przetargi

Data publikacji -4 maja 2017 godz. 14:15

Złoczew, dnia 04.05.2017

Znak: Zp.271.3.2017

**Do wszystkich
uczestników postępowania**

Dotyczy: Postępowania przetargowego na „Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Wieluńskiej w Złoczewie”

Poniżej podaję odpowiedzi na następujące pytanie:

Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1000 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe?

Ad.

Nie uznaje się studzienek z tworzywa sztucznego DN1000 jako równoważnych dla studni betonowych DN1000. Dla studzienek kanalizacyjnych należy zastosować rozwiązania materiałowe zgodne z dokumentacją projektową.

BURMISTRZ

Sobańska

Jadwiga