

Gmina Złoczew

Odpowiedz na pytania do przetargu Dotyczy: Postępowania przetargowego na .Modernizacja Stacji Uzdatniana Wody w Unikowie

Kategoria - Przetargi

Data publikacji -5 maja 2017 godz. 15:35

Złoczew, dnia 05.05.2017

Znak: Zp.271.4.2017

**Do wszystkich
uczestników postępowania**

Dotyczy: Postępowania przetargowego na „.Modernizacja Stacji Uzdatniana Wody w Unikowie”

Poniżej podaję odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennej lampy UV o parametrach gwarantujących taką samą sterylizację wody jak zaproponowana lampa UV w pkt.1.6.9 Projektu Wykonawczego br. Technologiczno-Sanitarnej.?
2. Prosimy o udostępnienie zestawienia przeznaczonych do demontażu, złomowania i utylizacji głównych elementów instalacji SUW w Unikowie. W szczególności prosimy o przedstawienie gabarytów zbiorników i rurociągów z wskazaniem elementów gumowanych oraz ilości i rodzajów wypełnień do utylizacji.
3. W Projekcie Wykonawczym branży elektrycznej i akpia na rys.E2 wskazano miejsce zabudowy rozdzielni RG i RT w dotychczasowej lokalizacji w hali filtrów. Z uwagi na poprawę pracy rozdzielni prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość przeniesienia tych rozdzielni do innych pomieszczeń modernizowanej SUW?

Ad.1.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennej lampy UV o parametrach opisanych w dokumentacji projektowej.

Ad.2.

Zamawiający nie posiada szczegółowej inwentaryzacji urządzeń i instalacji przeznaczonych do demontażu. W celu właściwego oszacowania kosztów demontażu i złomowania elementów SUW, zaleca się wykonanie wizji lokalnej w terenie.

Ad.3.

Rozdzielnie RG i RT zabudować w miejscu wskazanym w dokumentacji projektowej.

BURMISTRZ

Sobańska

Jadwiga

